



- LEGENDA:
- Nv-nápojení na řad
 - X-potrubí pod tokem v chrániče
 - Hk-hydrant podzemní,kalník
 - Vz-AOV podzemní vzdušník AVK as,
 - Kp-konec přeložky potrubí
 - PlažP4-přípojky=přepojení
 - ①④ stáv. odběry, připojené RD
 - VŠs-vodměrná šachta, stávající
 - Vs-vodměrná sestava v RD
 - VŠn-vodměrná šachta, nová
 - Spz-stávající potrubí, odpojit, zaslepit na řadu, za zemním uzávěrem
 - Psp-propojit původní HD-PE potrubí v části stávajících přípojek
- STÁVAJÍCÍ
- původní potrubí a přípojky odpojit
 - vodovodní řad LT, stávající
 - silový kabel, vrchní
 - sčítací kabel, vrchní vedení
 - silový kabel, zemní
 - dešťová kanalizace
 - stoka, kanalizace dešťová DN600
 - krajnice vozovky
- NOVÉ
- vodovodní řad LT 80mm
 - vodovodní přípojky HD-PE 32mm

P1,P4, P3-přepojení přípojek u řadu, nebo částečná výměna, posílení potrubí dle tech. stavu stávajícího HD-PE
P3-nová přípojka, kpl. s vodměrnou šachtou (VŠ); délka 3,10m; HD-PE 32mm

Popis prvků, přepojení na LT řad (AVK as):

- č.8.4.1 navrtávací pas, např. Rapido
- č.5.8 litinové zemní šoupě s přechodkou PE
- č.7.7.3 teleskopická zem. souprava Euro
- č.7.2.8 litinový poklop (zn. VaK MB)

Přeložka potrubí HD-PE bude realizována dle ČSN EN 805, ČSN 75 5401, TNV 75 5402. Při montáži postupovat podle technických standardů a podmínek VaK as Ml. Boleslav. Zemní a výkopové práce provádět dle ČSN 73 3050. Uložení potrubí, vzájemné odstupy a křížení, uvést do souladu s ČSN 73 6005. V části domovních přípojek postupovat podle ČSN 75 5411.

Výkopy se po dobu prací zapažít a zajistit zábranami. Potrubí LT se uloží do rýhy na pískový podsyp a zásyp. K potrubí přichytit 2x vodič CYY-4,0mm2. Nad potrubí cca 400mm se umístí výstražná fólie bílé barvy VF-300. Úsek potrubí pod tokem uložit do ocel. chráničky, potrubí LT je s tepelnou izolací PUR.

Před zahájením zemních prací je investor povinen vytyčit veškeré podzemní vedení a provést ochranu sítí dle ČSN

PROJEKTANT:	PROJEKTANT-HIP:	SEWAGA s.r.o., Jiráskova 970 295 01 Mnichovo Hradiště IČ: 290 10 861 tel. 606 434 895 e-mail: sewaga@seznam.cz
PETR JEDLIČKA, Jiráskova 970 295 01 Mnichovo Hradiště IČ: 290 10 861 ČKAIT-0007043		
KRAJ: Středočeský	STAV.ÚŘAD: Mnichovo Hradiště	DATUM: VI/2017
INVESTOR: Obec Koryta, Koryta čp.5, 294 11 Loukov		STUPEŇ: Spojení řízení DOR+DVR
		MĚŘÍTKO: 1:200
NÁZEV AKCE:	KORYTA-PŘELOŽKA VODOVODU U KAPLIČKY	
		ZAK. ČÍSLO: 15/17
		FORMÁT: 4x A4
Obsah výkresu:	PODROBNÁ SITUACE	
		Číslo výkresu: C.2 výkres č.2