

Městský úřad Mnichovo Hradiště
Odbor výstavby a životního prostředí - oddělení speciálních činností
Masarykovo nám. 1, 295 21 Mnichovo Hradiště


Číslo jednací: MH-VŽP/1925/2018-9/30/Vjp
JID: 19229/2018/MH
Vyřizuje: Ing. Petr Vojtek
Telefon: 326 776 742
E-mail: petr.vojtek@mnhradiste.cz

Vaše zn./Č.j.:
Ze dne:

Mnichovo Hradiště 12.6.2018

Stavebník:

Obec Koryta (IČ 42716870), Koryta 5, 294 11 Loukov u Mnichova Hradiště



R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad s působností speciálního stavebního úřadu dle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c), § 106 odst. 1 a § 15 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a § 15 odst. 1 písm. d) a podle § 94j zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), žadateli, kterým je obec Koryta (IČ 42716870), Koryta 5, 294 11 Loukov u Mnichova Hradiště,

vydává společně povolení

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a dle § 94p stavebního zákona ke **stavbě vodního díla: „Přeložka vodovodu u kapličky v Korytech“** na pozemcích parc. č. 779/1, 779/3, 788/2, 779/5, 817/6, 788/1, st. 89, 90 a 91 v katastrálním území Koryta u Mnichova Hradiště, v kraji Středočeském, obci Koryta, hydrologické povodí Pěňčinského potoka, č.h.p. 1-05-02-032, v rozsahu projektové dokumentace ověřené ve společném řízení, ze které vyplývají technické detaily provedení a umístění této stavby, organizace výstavby, rozsah záboru staveniště, splnění požadavků daných zvláštními předpisy, atd.

Údaje o povolené stavbě vodního díla:

Stavební objekt:	Vodovodní řad
Druh vodovodního řadu:	zásobovací síť
Celková délka řadu:	89,2 m
Materiál:	LT DN 80 mm, C100 (tvárná litina s cementovou výstelkou) Podé dnem vodního toku LT-PUR 80 (dl. 6 m) v ocelové chrániče

Orientační souřadnice (S – JTSK) stavby vodovodního řadu:

začátek: Y: 693997.92, X: 995181.63

konec: Y: 694069.41, X: 995155.73

Stavební objekt:

Popis:

Vodovodní přípojky

V rámci přeložky vodovodního řadu budou vyměněny a přeloženy vodovodní přípojky u 3 RD a vybudována jedna kompletní vodovodní přípojka pro 1 RD včetně vodoměrné šachty.

Účel povolené stavby vodního díla: zásobování obyvatel pitnou vodou

Pro umístění stavby se v souladu s § 94p odst. 1 stavebního zákona stanoví tyto podmínky:

1. Stavba vodovodního řadu a vodovodních přípojek (včetně jejich provedení) bude umístěna na pozemcích parc. č. 779/1, 779/3, 788/2, 779/5, 817/6, 788/1, st. 89, 90 a 91 v katastrálním území Koryta u Mnichova Hradiště dle situace, která je součástí projektové dokumentace zpracované Ing. Jiřím Matákem, ČKAIT 0001025 a Petrem Jedličkou, ČKAIT 0007043, SEWAGA s.r.o., IČ 29010861 se sídlem Jiráskova 970, 295 01 Mnichovo Hradiště, v květnu 2018, č. zak. 15/17.
2. Stavebník je povinen dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a technické normy a zajistit dodržování povinností vyplývajících ze zvláštních předpisů.

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace, ověřené vodoprávním úřadem. Případné změny musí být odsouhlaseny projektantem stavby a projednány s vodoprávním úřadem. Projektovou dokumentaci vypracoval Ing. Jiří Mařák, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, spec. stavby zdravotnětechnické, ČKAIT 0001025 a Petr Jedlička, autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace zdravotní technika, ČKAIT 0007043, SEWAGA s.r.o., IČ 29010861 se sídlem Jiráskova 970, 295 01 Mnichovo Hradiště, v květnu 2018, č. zak. 15/17.
2. Stavba bude provedena dodavatelsky osobou oprávněnou k výstavbě vodních děl. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo dodavatele, který bude stavbu provádět.
3. Před zahájením výkopových prací budou vytyčena všechna vedení podzemních inženýrských sítí a jejich případné dotčení bude v dostatečném předstihu projednáno s jejich majiteli nebo správci. (doklady o vytyčení budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce).
4. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby vodního díla.
5. Budou dodrženy podmínky Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, uvedené v závazném stanovisku ze dne 3.7.2017, zn.: KHSSC 36953/2017:
 - Pro vydání kladného závazného stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu bude předloženo místopřísežné prohlášení od dodavatele stavby, že pro stavbu nové části veřejného vodovodu použil pouze materiály vyhovující požadavkům ustanovení § 5 odst. 1 až 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a § 3 vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.
 - Pro vydání kladného závazného stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu bude předložen vyhovující protokol o provedené zkoušce vzorku vody odebrané z ukončení nové části vodovodu. Stanovení musí být provedeno minimálně v rozsahu kráceného rozboru dle požadavků přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, odběr i rozbor vzorku musí být zajištěn odpovídající osobou ve smyslu požadavků § 4 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví.
6. Budou dodrženy podmínky MěÚ Mnichovo Hradiště, Odbor VŽP, odd. ŽP – OSSL uvedené v závazném stanovisku ze dne 6.9.2017, č.j. MH-VŽP/9782/2017/Šj:
 - Stavbou nedojde k přímému ohrožení nebo poškození okolních lesních pozemků a porostů na nich v souladu s § 13 a § 21 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění. Budou dodrženy základní povinnosti ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa.
7. Budou dodrženy podmínky MěÚ Mnichovo Hradiště, Odbor VŽP, odd. ŽP - ochrana přírody uvedené v závazném stanovisku ze dne 4.9.2017, č.j. MH-VŽP/9675/2017/Ši:
 - Použitá mechanizace bude zajištěna proti úkapům, budou používána ekologicky odbouratelná maziva a bude zajištěna ochrana území před znečištěním. Bude použita pouze mechanizace vhodná velikostí daným podmínkám tak, aby nedošlo k hutnění a poškození pozemků ve významném krajinném prvku.
8. Budou dodrženy podmínky Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace, uvedené ve sdělení ze dne 10.8.2017, zn. 5108/17/KSUS/MHT/BAR:
 - V případě, že vodovodní potrubí bude uloženo do krajnice vozovky, bude obnova konstrukce a povrchu vozovky provedena v celé šíři vozovky dle požadavků správce silnice.
 - Zelený pás bude uveden do původního stavu řádným zhutněním vhodným zásypovým materiálem. Bude provedena obnova krajnice dle požadavku správce komunikace.
 - Křížení silnice bude provedeno protlakem v hloubce krytí 1,2 m pod nivelitou vozovky s uložením do chráničky. Startovací jámy budou umístěny min. 1 m od asfaltového krytu vozovky sil. III/2792.
 - Terén bude uveden do původního stavu řádným zhutněním vhodným zásypovým materiálem.
 - Materiál a stavební technika nebudou ukládány na vozovku.
 - Případné poškození vozovky nebo silničních pozemků bude uvedeno do původního stavu.
 - Před zahájením prací požádá zhotovitel o protokolární předání silnice a po skončení prací opět protokolárně předá silnici správci zpět.

- V období od 1.11. do 1.3. následujícího roku nebudou prováděny stavební práce z důvodu zimní údržby silnic.
9. Budou dodrženy podmínky společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. (VaK), uvedené ve vyjádření ze dne 31.7.2017, zn. 2437/17/Ko:
- Při křížení s ostatními sítěmi, před zahrnutím míst styku (souběh, křížení), požadujeme přizvání k provedení revize.
 - Před zahrnutím budou potrubí geodeticky zaměřena podle dispozic VaK. Do termínu kolaudace bude předána fotodokumentace provádění stavby a veškerých osazených armatur, tvarovek a přípojek.
 - Požadujeme oznámení zahájení stavby, přizvání k tlakové zkoušce vodovodu, zkoušce průchodnosti, jeho proplachu, dezinfekci a revizi před zahrnutím zeminou, o tomto bude proveden zápis ve stavebním deníku. Požadujeme dodržení závazného postupu při realizaci vod. díla.
10. Budou dodrženy podmínky společnosti ČEZ Distribuce, a.s., uvedené ve vyjádření ze dne 19.9.2017, značka 1094604024 a ve sdělení ze dne 2.5.2017, zn. 0100738073:
- Před započítím stavebních prací je nutné požádat o souhlas s umístěním stavby, povolení činnosti v ochranném pásmu energetického zařízení a objednat vytyčení.
 - Zemními pracemi nebude snižována hloubka uložení kabelových rozvodů, nesmí být poškozena uzemňovací soustava nebo ovlivněna stabilita nadzemních částí.
 - Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy.
 - V případě křížení, souběhu či odkrytí kabelového vedení je před záhozem nutná kontrola pracovníkem společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se zápisem do stavebního deníku.
 - V ochranném pásmu podzemních zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s., je zakázáno používat strojní techniku.
 - Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
 - Výkopové práce do vzdálenosti 1 m od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
 - Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací min. 3 pracovní dny předem.
 - Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba pod dohodu s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
 - Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou.
 - Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení (zaznamená se do stavebního deníku nebo do protokolu).
 - Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
 - Stávající venkovní vedení NN 0,4 kV včetně podpěrných bodů musí být plně respektováno tak, aby nedošlo ke snížení stability podpěrných bodů nebo poškození uzemnění.
 - Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
11. Budou dodrženy podmínky Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen CETIN) uvedené ve vyjádření ze dne 2.5.2017, č.j. 603020/17:
- Přeložení sítě elektronických komunikací společnosti CETIN (dále jen SEK) zajistí její vlastník, společnost CETIN na náklady stavebníka.
 - Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy.
 - Započítí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit zaměstnanci společnosti CETIN pověřeného ochranou sítě (dále jen POS).
 - Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit

POS. V přerušených pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.

- Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů a technických norem.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně okamžitě zjištění takové skutečnosti, oznámit POS.

12. Pozemky a zařízení dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu.

13. S odpady vzniklými při stavbě musí být nakládáno v souladu s platnou legislativou.

14. Stavba může být zahájena až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

15. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena jako závěrečná, v souvislosti s vydáním kolaudačního souhlasu.

16. Stavba vodního díla bude dokončena do **30.11.2018**.

17. Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor výstavby a ŽP, v souladu s ustanovením § 94p odst. 1 stavebního zákona stanoví, že stavbu vodního díla lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

Jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto stavebního povolení, pozbývá toto stavební povolení v souladu s ustanovením § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost.

Účastníci řízení (dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění):

Obec Koryta (IČ 42716870), Koryta 5, 294 11 Loukov u Mnichova Hradiště

Odůvodnění

Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor výstavby a životního prostředí, obdržel dne 26.1.2018 žádost obce Koryta (IČ 42716870), Koryta 5, 294 11 Loukov u Mnichova Hradiště, o vydání společného povolení (územního a stavebního rozhodnutí) ke stavbě vodního díla „Přeložka vodovodu u kapličky v Korytech“ na pozemcích parc. č. 779/1, 779/3, 788/2, 779/5, 817/6, 788/1, st. 89, 90 a 91 v katastrálním území Koryta u Mnichova Hradiště, v kraji Středočeském, obci Koryta, hydrologické povodí Pěnčinského potoka, č.h.p. 1-05-02-032. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Vzhledem k tomu, že řízení o žádosti, předcházelo řízení o vydání závazných stanovisek orgánu územního plánování dle § 96b stavebního zákona a stavebního úřadu dle § 94j odst. 2 stavebního zákona, Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad s působností speciálního stavebního úřadu, společně řízení usnesením ze dne 6.2.2018, pod č.j. MH-VŽP/1925/2018-4/8/Vjp v souladu s § 149 odst. 3 správního řádu přerušil do doby vydání výše uvedených závazných stanovisek.

Zároveň předložená žádost neobsahovala dostatečné podklady pro její řádné posouzení, a tudíž nebylo možné v řízení pokračovat a předmětné povolení vydat, vodoprávní úřad vyzval v souladu s § 94l odst. 6 stavebního zákona a § 45 odst. 2 správního řádu, žadatele, aby předloženou žádost doplnil do 30.4.2018.

Jelikož byla dne 28.2.2018 a 19.4.2018 vydána výše uvedená závazná stanoviska, a dne 26.4.2018 žadatel doplnil předloženou žádost o požadované dokumenty, Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad oznámil, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona a dle ustanovení § 94m stavebního zákona, zahájení společného řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením pod č.j.: MH-VŽP/1925/2018-8/Vjp ze dne 27.4.2018. Jelikož žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a vodoprávnímu úřadu s působností speciálního stavebního úřadu jsou dobře známy poměry staveniště, upustil tento ve smyslu § 94m odst. 3 stavebního zákona od místního šetření a ústního jednání. Zároveň byli účastníci řízení a dotčené orgány upozorněni, že na námítky, popřípadě důkazy, které nebudou uplatněny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení, nebude možno brát zřetel. Ve stanovené lhůtě nebyly podány žádné námítky účastníků řízení ani stanoviska dotčených orgánů. Dále byla účastníkům řízení dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to ve lhůtě do 3 pracovních dnů od konce výše stanovené lhůty pro námítky účastníků řízení. Tuto možnost žádný účastník řízení nevyužil.

K žádosti byly doloženy tyto doklady:

- 3x projektová dokumentace „Koryta – přeložka vodovodu u kapličky“, kterou vypracoval Petr Jedlička ČKAIT 0007043 a Ing. Jiří Maták, ČKAIT 0001025, autorizovaný technik pro

- vodohospodářské stavby, spec. stavby zdravotnětechnické společnost SEWAGA s.r.o. Jiráskova 970, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ 29010861, v květnu 2017, č. zak. 15/17,
- situace širších vztahů (viz projektová dokumentace)
- kopie katastrální mapy se zakreslením umístění povolované stavby (viz projektová dokumentace),
- závazné stanovisko orgánu územního plánování, které vydal MěÚ Mnichovo Hradiště dne 28.2.2018 pod č.j. MH-VŽP/3074/2018,
- závazné stanovisko, které vydal MěÚ Mnichovo Hradiště, OVŽP, odd. stavební úřad dne 19.4.2018, č.j. MH-VŽP/5352/2018-2-Št,
- závazné stanovisko, které vydal MěÚ Mnichovo Hradiště, OVŽP, odd. OSSL dne 6.9.2017, č.j. MH-VŽP/9782/2017/Šj,
- závazné stanovisko, které vydal MěÚ Mnichovo Hradiště, OVŽP, odd. ŽP dne 4.9.2017, č.j. MH-VŽP/9675/2017/Ši,
- souhrnné vyjádření, které vydal MěÚ Mnichovo Hradiště, OVŽP, odd. ŽP dne 1.8.2017, č.j. MH-VŽP/7124/2017/Hz,
- rozhodnutí - zvláštní užívání pozemní komunikace – uložení sítí, které vydal MěÚ Mnichovo Hradiště, OVŽP, odd. spec. činností – silniční správní úřad dne 24.8.2017, č.j. MH-VŽP/9241/2017-2/233/Sku,
- Rozhodnutí povolení zvláštního užívání komunikace – uložení sítí, které vydal OÚ Koryta
- závazné stanovisko KHS Středočeského kraje, ze dne 28.6.2017, č.j. KHSSC 36953/2017,
- závazné stanovisko HZS Středočeského kraje, ze dne 25.7.2017, ev. č. MB-725-2/2017/PD,
- vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace, ze dne 10.8.2017, zn. 5108/17/KSUS/MHT/BAR,
- sdělení o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce a.s., ze dne 2.5.2017, zn. 0100738073,
- vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a.s. k k projektové dokumentaci stavby Koryta – přeložka vodovodu u kapličky, pro stavební řízení ze dne 19.9.2017, zn. 1094604024,
- vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. ze dne 31.7.2017, zn. 2437/17/Ko,
- stanovisko správce povodí – Povodí Labe s.p., ze dne 21.7.2017, č.j. PVZ/17/28560/Sk/0,
- vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN ze dne 2.5.2017, č.j. 603020/17,
- souhlasy vlastníků dotčených pozemků uvedené na situaci,
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi obcí Koryta a Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje,
- smlouva o přeložce inženýrské sítě mezi Obcí Koryta a společností Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.,
- vyjádření Státního pozemkového úřadu ze dne 15.3.2018, zn. SPU 069800/2018,
- plán kontrolních prohlídek (součástí projektové dokumentace),
- doklad o zaplacení správního poplatku č. 1772/4 ze dne 1.2.2018

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor výstavby a životního prostředí, oddělení speciálních činností, k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ustanovením § 94k stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle stavebníka, vlastníka pozemku a vlastníka stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, anebo toho, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu a jejich práva mohou být navrhovanou stavbou přímo dotčena) pouze vlastníkům těchto sousedních pozemků: parc. č. 789/1, 58, a st. 93, 94, 139, 95, 97, 96 a 154 v k. ú. Koryta u Mnichova Hradiště. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

V rámci vodoprávního řízení bylo zjištěno:

Záměrem žadatele je výměna a přeložka původního technicky nevyhovujícího potrubí z LT a HDPE DN 63 – 32 mm za vodovodní řad LT 80 mm, C100 (tvárná litina s cementovou výstelkou). Součástí stavby je přepojení čtyřech stávajících domovních přípojek na nové potrubí. Nový vodovodní řad bude proveden z LT DN 80 mm o celkové délce 89,2 m, a bude umístěn na pozemcích parc. č. 779/1 (ostatní plocha), 779/3 (ostatní plocha), 817/6 (vodní plocha), 788/2 (ostatní plocha), 779/5 (ostatní plocha), 788/1 (ostatní plocha) a st. č. 89 (zastavěná plocha a nádvoří), 90 (zastavěná plocha a nádvoří) a 91 (zastavěná plocha a nádvoří) vše v k. ú. Koryta u Mnichova Hradiště. Vodovodní řad bude napojen na stávající řad u „kapličky“. Potrubí povede nejprve v komunikaci č. III/2792 (pč. 779/1), pokračuje v zeleném pruhu u rybníka (779/3) a následně podchází pod vodním tokem (pč. 817/6) a dále po místní komunikaci (pč. 779/5) k domu čp. 6, kde je ukončen automatickým podzemním odvzdušňovacím ventilem DN 50. Podchod LT potrubí pod vodním tokem je uložen do ocel. chráničky. Za chráničkou je na nejnižším bodě umístěn T-kus 80/80 s navazujícím podzemním hydrantem H80 k odkalení řadu.

Vypořádání s námitkami účastníků řízení:

Námítky účastníků: ČEZ Distribuce, a.s., sdělení ze dne 2.5.2017, zn. 0100738073 a vyjádření ze dne 19.9.2017, zn. 1094604024; Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace, vyjádření ze dne 10.8.2017, zn. 5108/17/KSUS/MHT/BAR; společnosti CETIN, vyjádření ze dne 2.5.2017, č.j. 603020/17; byly přezkoumány vodoprávním úřadem ve společném řízení a bylo jim plně vyhověno podmínkami tohoto rozhodnutí, protože se jedná o ochranu staveb realizovaných ve veřejném zájmu. Podmínkám společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., vyjádření ze dne 31.7.2017, zn. 2437/17/Ko, bylo částečně vyhověno zapracováním do projektové dokumentace a částečně do podmínek tohoto rozhodnutí. Podmínkám bylo vyhověno, protože společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., je vlastníkem a provozovatelem překládaného vodovodního řadu. Požadavkům dotčených orgánů bylo vyhověno podmínkami tohoto rozhodnutí.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor výstavby a životního prostředí, oddělení speciálních činností v průběhu vodoprávního řízení posoudil žádost o vydání společného povolení z hledisek uvedených § 94o stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že provedením stavby výše uvedeného vodního díla a jeho následným užíváním nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení a neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí. Přeložkou vodovodního řadu dojde ke zlepšení stavu vodovodu a jeho zhodnocení. Z výše uvedených důvodů vodoprávní úřad rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Upozornění:


Po skončení prací je nutné, aby stavebník požádal zdejší vodoprávní úřad o vydání kolaudačního souhlasu k užívání stavby vodního díla. K žádosti bude doložen protokol o převzetí a předání stavby (pokud bude pořízen), popis a zdůvodnění provedených odchylek, 2 x dokumentace skutečného provedení stavby (dojde-li k odchylkám proti stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci), geodetické zaměření stavby, včetně polohopisných souřadnic X, Y v systému S – JTSK, protokoly o předepsaných zkouškách (tlaková zkouška vodovodu, protokol o proplachu a desinfekci vodovodu atd.), atesty a prohlášení o shodě na použité materiály, místopřísežné prohlášení dodavatele stavby, že ke stavbě vodovodu byly použity materiály vhodné pro styk s pitnou vodou, závazné stanovisko KHS, protokol o předání a převzetí komunikace, prohlášení o nezávadném zneškodnění stavebních odpadů a přebytečných výkopků, příslušné revizní zprávy, doklady o splnění podmínek správců sítě technické infrastruktury, stanovisko společnosti Vodovody a kanalizace a.s., stavební deník a další doklady o splnění výše uvedených podmínek.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 až 83 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. Lhůta pro podání odvolání počíná běžet podle § 40 odst. 1 písm. a) správního řádu dnem následujícím po dni, kdy bylo toto rozhodnutí oznámeno doručením jeho písemného vyhotovení. Případně-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den. Doručení písemnosti upravují § 19 až 24 správního řádu.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. O odvolání proti tomuto rozhodnutí rozhoduje podle § 89 odst. 1 správního řádu Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje (Zborovská 11, 150 21 Praha 5). Odvolání se podává u Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Mnichovo Hradiště.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů, tak aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je zdejší městský úřad na náklady účastníka.



Ing. Petr Vojtek
odborný referent
oprávněná úřední osoba



Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 17 odst. 1 písm. d) ve výši 1000,- Kč a položky 18 odst. 1 písm. h) sazebníku ve výši 3000,- Kč, celkem 4000,- Kč byl zaplacen hotově na pokladně města Mnichovo Hradiště dne 1.2.2018 a bankovním převodem dne 30.4.2018.

Doručí se:**Účastníci řízení (doručení jednotlivě)**

1. Obec Koryta, se sídlem Koryta 5, 294 11 Loukov u Mnichova Hradiště
2. Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 293 01 Mladá Boleslav (vyjádření ze dne 31.7.2017, zn. 2437/17/Ko)
3. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 00 Praha – Smíchov (vyj. ze dne 10.8.2017, zn. 5108/17/KSUS/MHT/BAR)
4. Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov (vyj. ze dne 15.3.2018, zn. SPU 069800/2018)
5. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2 (vyj. ze dne 19.9.2017, zn. 1094604024)
6. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 (vyj. ze dne 2.5.2017, č.j. 603020/17)
7. Česká spořitelna, a.s., Olbachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
8. Vladimír Šefl, Koryta 6, 294 11 Koryta
9. Vladimíra Šeflová, Koryta 6, 294 11 Koryta
10. Jaroslav Míka, Koryta 7, 294 11 Koryta
11. Miluše Míková, Koryta 7, 294 11 Koryta
12. Eva Vávrová, Koryta 8, 294 11 Koryta
13. Jaroslava Kudrnová, náměstí Míru 50, 293 01 Mladá Boleslav
14. Ing. Josef Otradovec, Zalužanská 1269, 293 01 Mladá Boleslav
15. Dagmar Otradovcová, Zalužanská 1269, 293 01 Mladá Boleslav
16. Miloš Kopsa, Pod akáty 159/84, 159 00 Praha – Velká Chuchle
17. MUDr. Mgr. Jolana Těšinová Kopsa, Pod akáty 159/84, 159 00 Praha – Velká Chuchle
18. Pavel Šturma, Koryta 31, 294 11 Koryta
19. Václav Hanzl, Koryta 17, 294 11 Koryta
20. Mgr. Petra Dominková, Koryta 1, 294 11 Koryta
21. Václav Kofroň, PhDr. Slezská 683/65, 130 00 Praha - Vinohrady

Dotčené orgány

1. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav, Laurinova 1370, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav 1
2. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Mladé Boleslavi, Bělská 151, Mladá Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav 1 (ZS ze dne 28.2.2018, č.j. MH-VŽP/3074/2018)
3. MěÚ Mnichovo Hradiště, Odbor VŽP – ÚÚP, Masarykovo nám. 1, 295 21 Mnichovo Hradiště (ZS ze dne 24.8.2017, č.j. MH-VŽP/9241/2017/Sku)
4. MěÚ Mnichovo Hradiště, Odbor VŽP, odd. speciálních činností – silniční správní úřad (rozhodnutí ze dne 24.8.2017, č.j. MH-VŽP/9241/2017/Sku)
5. MěÚ Mnichovo Hradiště, Odbor VŽP, odd. ŽP – OSS (ZS ze dne 6.9.2017, č.j. MH-VŽP/9782/2017/Šj)
6. MěÚ Mnichovo Hradiště, Odbor VŽP, odd. ŽP - ochrana přírody (ZS ze dne 4.9.2017, č.j. MH-VŽP/9675/2017/Ši)
7. Obecní úřad Koryta, silniční správní úřad
8. MěÚ Mnichovo Hradiště, Odbor VŽP – stavební úřad (ZS ze dne 19.4.2018, č.j. MH-VŽP/5352/2018-2-Št)

Na vědomí

1. Povodí Labe, státní podnik, Václav Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové (stanovisko ze dne 21.7.2017, č.j. PVZ/17/28560/Sk/0)

