

Voda je život, chraňme ji! ®

ProRem elektro  
B.Němcové 927  
294 01 Bakov nad Jizerou

Váš dopis zn/ze dne

Naše značka  
176/20/Ko

Vyřizuje/linka  
Kozlová/252

Ml. Boleslav  
17.2.2020

**Koryta, poz.č. 788/2, 787, atd, rekonstrukce veřejného osvětlení**

**– vyjádření k povolení stavby**

inv.: ČEZ Distribuce, a.s.

V místě plánované stavby **dojde ke styku** s vodovodem a kabelem ve správě VaK Mladá Boleslav, a.s.

- Před realizací stavby si investor objedná vytyčení našeho zařízení u provozu VaK - vodovodu v Mnichově Hradišti (pan Marek, tel. 326 771 014, amarek@vakmb.cz) a kabelu na ÚV Rečkov (pan Zahradka, tel. 326 376 117, tzahradka@vakmb.cz).

Dle §23, odst. 3 a 5 zákona č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu je **ochranné pásmo vodovodu** (DN < 500mm - 1,5m, DN > 500mm – 2,5m, DN > 200mm a hl. >2,5m +1,0m) na obě strany od líce potrubí a kabelu 1,0 m na každou stranu. Provádět terénní úpravy, budovat stavby trvalého charakteru včetně inž.sítí, vysazovat trvalé porosty v tomto ochranném pásmu **lze jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu, popřípadě provozovatele.**

Souhlasíme s uložení sítí při křížení v ochranném pásmu našeho zařízení. Výkopové práce budou prováděny se zvýšenou opatrností.

Uložení sítí v souběžném vedení s našimi zařízeními bude provedeno dle návrhu PD. Stavba bude provedena také v souladu s ČSN 73 6005 – křížení kolmo. Při souběhu a křížení v ochranném pásmu budou kabely uloženy v HDPE chrániče.

Před zahrnutím míst styku (souběh, křížení) požadujeme přizvání k provedení revize. Nesmí dojít k poškození našeho zařízení. Požadujeme oznámení o zahájení stavby!

- **Veškerá uložení sítí vč. lamp v OP našeho zařízení a kolizní místa budou řešena na místě za účasti pracovníka VaK.**

**Při splnění výše uvedených podmínek souhlasíme s vydáním povolení stavby.**

Vyjádření platí 1 rok.

S pozdravem

VODOVODY A KANALIZACE  
MLADÁ BOLESLAV, a.s.  
Čechova 1151  
293 22 Mladá Boleslav 95

Ing. František Klouček  
výrobní náměstek

Obdrží: P1, P4

v. z. Ing. Michaela Gemeriová  
vedoucí oddělení TPC

Telefon: 326 376 111  
provolba 326 376 xxx  
Fax: 326 721 502

e-mail: mail@vakmb.cz  
URL: www.vakmb.cz