
Jiří Pelant - ProReM-elektro
Boženy Němcové 927

294 01 Bakov nad Jizerou

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
Jin/422/ 1106561390/19

VYŘIZUJE / LINKA
Bc. V. Jindřich/ 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Mělník/ 6. 12. 2019

Vyjádření k záměru stavby „REKONSTRUKCE VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ v obci Koryta u Mnichova Hradiště“ pro účely vydání územního rozhodnutí.

Souhlasíme se záměrem výše uvedené stavby za předpokladu splnění následujících podmínek:

Stavbou bude respektováno energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce a.s., na které se vztahuje ustanovení Zák. č. 458/2000 Sb. v platném znění §46 ochranná pásma.

- Umístění stožárů veřejného osvětlení bude mimo zájmové území ochranného pásma vedení VN22kV

Součástí projektové dokumentace musí být zakres energetického zařízení. Dále sdělení k existenci sítí, které obsahuje podmínky při střetu s energetickým zařízením, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury se zákresem přibližných průběhů tras. Vyjádření získáte elektronicky na adrese <https://geoportal.cezdistribuce.cz>. Při střetu ochranného pásma výše uvedenou stavbou musí být rovněž doložen souhlas s umístěním stavby, povolení činnosti v ochranném pásmu energetického zařízení, které bude nedílnou součástí našeho souhrnného stanoviska ke shora uvedené stavbě.

El. napojení a smluvní zajištění rez. příkonu musí být řešeno na základě podané „Žádosti o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě z příslušné napěťové hladiny“ za splnění všech smluvních podmínek.

Při realizaci stavby zároveň nutno dodržet podmínky i výše uvedených vyjádření/stanovisek.

Zemními pracemi nesnižovat hloubku uložení kabelových rozvodů, nesmí být poškozena uzemňovací soustava nebo ovlivněna stabilita nadzemních částí.

Upozorňujeme rovněž, že se v zájmovém území může nacházet energetické zařízení, které není v našem majetku (např. přírodní vedení k odběratelům).

Stavba bude provedena dle předepsaných norem. Zejména souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, PNE 33 3300, 33 3201 vedení VVN, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50 341-3-19 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52, PNE 33 3302 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace) | e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | Č: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | záslací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Ke kabelům NN v majetku ČEZ Distribuce, a.s. lze umístit kabely veřejného osvětlení stejné napěťové hladiny, budou však ukládány v souladu s ČSN 73 6005. Podmínky uvedené ČSN dodržet i při křížení realizované inženýrské sítě s kabelovým vedením energetiky. Vedení VO nesmí být umístěno do prostoru nad kabelové vedení.

Základy ocelových stožárů veřejného osvětlení musí být umístěny tak, že nejbližší hrana bude ve vzdálenosti minimálně 0,6m od stávajících kabelů.

Při pokládce kabelu VO v místě souběhu a křížení dodržet minimální vzdálenost 0,05 m od nejbližšího kabelu NN0,4kV a 0,2m od kabelů VN22kV. Vedení ve výkopu se označí každé 3m plastovým štítkem s popisem za tepla nebo ražením za studena.

Umístěním kabelů VO v trase podzemních sítí v majetku ČEZ Distribuce a.s. nesmí vznikat vícenáklady dodavateli takové stavby nebo přechodná popř. neplánovaná překážka v práci.

V případě, že stavba zasáhne do stávajícího energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., je bezpodmínečně nutné včas požádat v souladu s § 47 zákona č. 458/2000 Sb. o přeložku zařízení distribuční soustavy.

Pokud v průběhu stavby bude zjištěno neevidované zařízení, práce okamžitě přerušte a tuto skutečnost nahlaste na naši kontaktní linku č. 800 850 860.

Platnost vyjádření je 1 rok ode dne uvedeného v záhlaví.

S pozdravem



Bc. Vítězslav Jindřich
Hlavní technik SEM | oddělení SEM Sítě Střed
ČEZ Distribuce, a. s.