

29. 01. 2020



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Jiří Pelant
Boženy Němcové
294 01 Bakov nad Jizerou

Vás dopis značky / ze dne

Naše značka
765/20/KSUS/MHT/BAR

Vyřizuje/telefon
Bartoničková/736 623 733

Praha
28.1.2020

**Věc : Vyjádření – „Koryta – rekonstrukce vedení veřejného osvětlení a místního rozhlasu“
změna 1**

K předložené situaci Vám sdělujeme, že Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje souhlasí s výše uvedenou stavbou, kterou bude dotčena silnice č. III/2792, p.č. 779/1, silnice č. III/27917, p.č. 787 v k.ú. Koryta u Mnichova Hradiště, za těchto podmínek:

- 1. V případě rekonstrukce silnic III/2792 a III/27917 nebudou KSUS hrazeny přeložky kabelu výše uvedené stavby.**
2. Stavba bude provedena v koordinaci se stavbou: Koryta, obnova NN, dolní části obce (investor stavby: ČEZ Distribuce a.s.)
3. Křížení silnice bude provedeno protlakem v hloubce krytí 1,2m pod niveletou vozovky s uložením do chráničky. Startovací jámy budou umístěny v min. vzdálenosti 1m od asfaltového povrchu silnice.
4. Podélné uložení kabelového vedení bude vedeno mimo asfaltový povrch silnice a její krajnici, v zeleném pásu (v min. vzdálenosti 1m od krajnice vozovky, pouze u čp. 21 možná vzdálenost 0,8 m od krajnice vozovky), v hloubce krytí 1,2m pod niveletou terénu.
5. Stožáry VO budou umístěny dle odsouhlasené PD – DUR, 12/2019 (C.1 – situační výkres širších vztahů, jedná se zejména o stožáry VO č. 13, 15, 18). Všechny stožáry VO požadujeme umístit tak, aby nebránily průjezdnímu profilu silnice a silniční údržbě.
- 6. V místě propustku u p.č. 610/6 požadujeme umístit kabel do ocelové trubky, která bude s přesahem cca 2m na každou stranu z důvodu případné rekonstrukce propustku. Kabel požadujeme umístit v min. hloubce krytí 1,5m. V případě rekonstrukce propustku bude přeložka kabelu v tomto místě hrazena investorem této stavby – tj. ČEZ Distribuce a.s.**
7. Stavbou nebudou dotčeny opěrné zdi, mostky, VDZ, ostatní propustky a další silniční zařízení.
8. Případné narušení krajnice bude uvedeno do původního stavu, dle požadavku správce komunikace.
9. Materiál ze stavby nebude ukládán na vozovku.
10. Případné znečištění vozovky bude odstraněno bez upozornění správce komunikace.
11. Před zahájením stavby požadujeme předložit DIO k odsouhlasení.
12. Případné poškození vozovky nebo silničních pozemků bude uvedeno do původního stavu.

13. Povolení k umístění IS do silničního pozemku podle § 25, odst.6, písm.d/ zákona č.13/1997 Sb.o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů Vám vydá na základě Vaší žádosti a tohoto vyjádření odbor výstavby a ŽP, oddělení speciálních činností MěÚ Mnichovo Hradiště.
14. **Právní režim zvláštního užívání silnice se bude realizovat na základě smluvního vztahu. Uzavřená „Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouva o náhradě za omezení užívání silnice“ budou doloženy jako doklad k žádosti o vydání opatření stavebního úřadu o povolení stavby.**
15. Pro vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnice odborem výstavby a ŽP, oddělení speciálních činností MěÚ Mnichovo Hradiště z důvodu provádění stavebních prací podle § 25, odst.6,písm.c 3 zákona č.13/1997 Sb.o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů je nezbytným podkladem „Vyjádření ke zvláštnímu užívání silnice“ které si vyžádá investor, případně zplnomocněný zástupce nebo zhotovitel u KSÚS Středočeského kraje jeden měsíc před zahájením stavebních prací.
16. Po vydání rozhodnutí odborem výstavby a ŽP, oddělení speciálních činností MěÚ Mnichovo Hradiště, požádá zhotovitel o protokolární předání silnice a po skončení prací opět protokolárně předá silnici správci zpět.
17. V období od 1.11. do 31.3. následujícího roku nebudou stavební práce prováděny z důvodu zimní údržby silnic.

S pozdravem

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 11
IČO: 00066001
150 21 Praha 6
příj. 0280 06001

Lenka Chmelová
vedoucí TSÚ – oblast Mnichovo Hradiště